

Данные по свободным мощностям по "ТЖС-Алматы"

№ п/п	Наименование	Количес тво абонентов	Реализация воды, м3		Водонапо рная башня, м3	Резервуар , м3	Возможное подключение абонентов с расчетным потреблением, м3	
			сутки	месяц			сутки	месяц
Алматинский участок								
1	ст. Кызылтан	6	3,57	110,67	10	нет	6,33	196,21
2	ст. Шилбастау	77	13,83	428,73	60	нет	46,17	1431,27
3	ст.Копа	35	18,69	579,39	50	нет	31,31	970,61
4	ст. Саз	10	1,25	38,00	25	нет	23,75	736,25
5	ст. Жирен-Айгыр	5	1,20	37,20	50	нет	48,80	1512,80
6	ст. Жингелды	12	5,58	172,98	50	нет	44,42	1377,02
7	ст. Кур-Кудук	3	3,93	121,83	10	нет	6,07	188,17
8	ст. Шамалган	176	58,80	1822,80	100	нет	41,20	1277,20
9	ст. Кок-Узек	75	34,10	1057,10	60	нет	25,90	802,90
10	ст. Алматы-2	5	790,00	24490,00	нет	400	0,00	0,00
Кокудукский участок								
11	ст. Кайрат	38	31,20	967,20	50	нет	18,80	582,80
12	ст. Жетыген	62	26,60	824,60	50	нет	23,40	725,40
13	ст. Или	9	1,04	32,24	нет	5	3,96	122,76
14	ст. Алтын-Дала	4	7,22	223,82	50	нет	42,78	1326,18
15	ст. Архарлы	5	9,50	294,50	50	нет	40,50	1255,50
16	ст. Жоламан	67	34,96	1083,76	нет	100	65,04	2016,24
17	ст. Сайлы	5	2,00	62,00	нет	20	18,00	558,00
18	ст. Малайсары	16	6,74	208,94	нет	20	13,26	411,06
19	ст. Тары	6	11,85	367,35	10	нет	0,00	0,00
20	ст.Балгалы	7	9,68	300,08	нет	30	20,32	629,92
Уштобинский участок				0,00				0,00
21	ст. Айнабулак	209	63,64	1972,84	нет	500	436,36	13527,16
22	ст. Моюн-Кум	10	4,81	149,11	25	нет	20,19	625,89
23	ст. Бахша	7	1,64	50,84	8	нет	6,36	197,16
24	ст. Биже	18	9,54	295,74	25	нет	15,46	479,26
25	ст. Караой	3	86,44	2679,64	120	нет	33,56	1040,36
26	ст. Молалы	44	0.80	24,80	нет	10	9,20	285,20
Матайский участок			12,44	385,64	нет	60	47,56	1474,36
27	ст. Егенсу	24						
28	ст. Алажиде	44	20,89	647,59	25	нет	4,11	127,41
Бескольский участок			9,15	283,65	25	нет	15,85	491,35
29	ст. Бесколь	486						
30	ст. РЗД-13	15	6.83	211,73	25	нет	18,17	563,27
31	ст. Коктума	13	2,00	62,00	23	нет	21,00	651,00
32	ст. Сайкан	6	0,70	21,70	10	нет	9,30	288,30
33	РЗД-5	7	0,56	17,36	нет	3,8	3,24	100,44
34	РЗД-2	6	0,82	25,42	нет	5	4,18	129,58
35	ст. Жаланашколь	4	0,39	12,09	нет	5	4,61	142,91
Достыкский участок			0,60	18,60	нет	5	4,40	136,40
36	ст. Достык	1728	257,94	7995,99	нет	1000	742,07	23004,02

Начальник ПТО ТОО "Теміржолсу-Алматы"

Кзылбаев Р.Е.

Директор ТОО "Теміржолсу-Алматы"

Такимов Ж.Б.



Данные по свободным мощностям по "ТЖС-Алматы"

	Количество абонентов в	Выработка котла, Гкал/час	Количество котлов, шт	Выработка, Гкал/час	Выработка номинальная за ОЗП, Гкал	Выработка за ОЗП (в среднем), Гкал	Остаток нереализованного объема тепла, Гкал	Расход тепла в среднем на 1-го абонента, Гкал	Возможное количество подключаемых абонентов, шт
Достык котельня	1281	15,625	1	15,625	67500	28470	39030	22,225	1756
Нуркент котельня	679	1,720	2	3,439	14858,12	5581	9277	8,219	1129
	Реализация тепла в среднем на 1 абонента, Гкал		Возможное подключение абонентов с расчетным потреблением, Гкал						
					сутки	месяц			
Достык котельня	0,133	4,043			953,21	28977,614			
Нуркент котельня	0,101	3,070			69,589	2115,506			

Расход тепла на 1-го абонента был взят в среднем, объем тепла необходимое на каждого абонента рассчитывается индивидуально в зависимости от размеров здания.

Начальник ПТО ТОО "Теміржолсу-Алматы" Кзылбаев Р.Е.



Директор ТОО "Теміржолсу-Алматы" Такимов Ж.Б